

И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 03 мес 22 г.

Название потребителя _____ Абонент _____
 Адрес потребителя _____ Телефон _____
 Ответственное лицо _____

Вычислитель ТС-201-2-2-1 Сер.ном. 131732 Расход под 0.050..12.500 м3/ч Ду 40 мм
 Отчетное число месяца 19 Отчетное время 00:00 Расход обр 0.050..12.500 м3/ч Ду 40 мм
 Расход п ротор 10.000 л/имп Ду 15 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Gпод-Gобр [тонн]	рпод [ат]	робр [ат]	Tнар [час]	
14-03	4.16798	82.3	54.3	149.022	148.872	0.43	0.000	0.150	< -	5.4	R 24.00
15-03	4.50349	88.2	55.6	138.270	138.120	0.57	0.000	0.150	< -	5.4	24.00
16-03	4.66516	90.5	57.0	139.117	138.969	0.65	0.000	0.148	< -	5.4	24.00
17-03	4.75358	89.5	57.0	146.366	146.209	0.65	0.000	0.157	< -	5.4	24.00
18-03	4.73687	86.7	56.8	158.630	158.470	0.55	0.000	0.160	< -	5.4	24.00
19-03	4.27835	83.5	55.1	150.574	150.431	0.51	0.000	0.143	< -	5.4	24.00
20-03	4.08667	82.9	54.7	144.991	144.845	0.52	0.000	0.146	< -	5.4	24.00
21-03	3.62850	81.3	53.3	129.519	129.389	0.48	0.000	0.130	< -	5.4	24.00
22-03	3.54335	82.3	52.7	119.945	119.814	0.56	0.000	0.131	< -	5.4	24.00
23-03	3.49751	81.5	53.4	124.356	124.221	0.73	0.000	0.135	< -	5.4	24.00
24-03	3.60001	84.5	53.0	114.560	114.433	0.67	0.000	0.127	< -	5.4	24.00
25-03	3.61503	82.7	53.5	123.730	123.594	0.63	0.000	0.136	< -	5.4	24.00
26-03	3.71556	81.2	54.7	140.521	140.379	0.53	0.000	0.142	< -	5.4	24.00
27-03	4.85088	90.1	58.3	152.679	152.529	0.49	0.000	0.150	< -	5.4	24.00
28-03	4.98019	91.0	59.2	156.347	156.190	0.57	0.000	0.157	< -	5.4	24.00
29-03	4.37548	82.9	56.3	164.689	164.532	0.51	0.000	0.157	< -	5.4	24.00
30-03	4.41514	87.4	55.9	140.175	140.031	0.48	0.000	0.144	< -	5.4	24.00
31-03	4.45014	86.0	56.3	149.807	149.657	0.47	0.000	0.150	< -	5.4	24.00
01-04	4.15165	82.3	55.0	151.907	151.757	0.64	0.000	0.150	< -	5.4	24.00
02-04	4.32499	84.1	55.4	150.750	150.597	0.61	0.000	0.153	< -	5.3	24.00
03-04	4.50287	84.4	56.6	162.186	162.030	0.60	0.000	0.156	< -	5.4	24.00
04-04	4.31605	86.6	55.1	137.182	137.042	0.61	0.000	0.140	< -	5.4	24.00
05-04	4.09546	83.4	55.0	144.640	144.494	0.56	0.000	0.146	< -	5.4	24.00
06-04	4.15330	82.9	55.6	152.301	152.150	0.54	0.000	0.151	< -	5.4	24.00
07-04	3.95842	84.0	54.8	135.705	135.561	0.63	0.000	0.144	< -	5.3	24.00
08-04	3.31736	80.5	52.1	116.897	116.770	0.52	0.000	0.127	< -	5.4	24.00
09-04	3.32437	80.6	52.6	118.725	118.600	0.49	0.000	0.125	< -	5.4	24.00
10-04	3.41051	80.6	52.7	122.389	122.268	0.50	0.000	0.121	< -	5.4	24.00
11-04	3.63324	80.6	53.8	135.450	135.310	0.47	0.000	0.140	< -	5.4	24.00
12-04	3.83794	80.5	54.4	146.885	146.731	0.50	0.000	0.154	< -	5.4	24.00
13-04	3.85279	80.4	54.3	147.725	147.574	0.52	0.000	0.151	< -	5.4	24.00
Итого	126.74284	84.0'	55.2'	4366.040	4361.569'	17.19		4.471	-	5.4	744.00

Тотч.пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta_t<мин + Tэл.пит + Tпроч.ав.
 744.00ч = 744.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч

Т/С Ввод т/сети нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Tнар [час]
14-04-22 00:00	8987.41670	408357.298	407770.614	1084.70	68375.41
14-03-22 00:00	8860.67386	403991.258	403409.045	1067.51	67631.41
Итого	126.74284	4366.040	4361.569'	17.19	744.00

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Тобщ = 744.00ч
 Обновление 2.49 10-12-15 12ч НС-М-2.49 / НС-А-2.48 Q=G1 (Н1-Н2)

14-04-22 Подпись _____

**АО «ОДНИЦОВСКАЯ
 ТЕПЛОСЕТЬ»**
 Кумаров В. В.
