

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 16.04.2020 15.05.2020

Адрес потребителя Берёзовая Берёзовая д.5
 Ответственное лицо _____ телефон _____

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
 www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 5682

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	trвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Тнар [час]		
										код	период										код	период		прибора	
16.04.2020 00:00	6,43	258,38	0,02	0,00	76,80	51,20	0,00	0,48	0,55	0	0	3,93	476,88	43,10	0,00	51,81	43,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	8	23
17.04.2020 00:00	7,08	269,63	0,02	0,00	79,24	52,23	0,00	0,48	0,56	0	0	4,48	501,31	36,90	0,00	53,77	44,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
18.04.2020 00:00	7,77	271,78	0,02	0,00	82,34	52,83	0,00	0,47	0,54	0	0	5,03	498,19	40,70	0,00	57,22	46,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
19.04.2020 00:00	7,58	272,50	0,03	0,00	81,72	53,02	0,00	0,48	0,54	0	0	5,06	502,50	35,40	0,00	57,31	47,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
20.04.2020 00:00	7,51	271,00	0,02	0,00	80,93	52,35	0,00	0,48	0,55	0	0	4,91	498,19	38,60	0,00	56,57	46,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
21.04.2020 00:00	7,29	274,91	0,03	0,00	79,68	52,30	0,00	0,47	0,54	0	0	4,77	502,00	38,30	0,00	55,76	46,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
22.04.2020 00:00	7,09	280,69	0,02	0,00	78,28	52,30	0,00	0,48	0,55	0	0	4,43	498,13	39,40	0,00	53,69	44,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
23.04.2020 00:00	7,27	280,22	0,03	0,00	79,78	52,97	0,00	0,48	0,55	0	0	4,80	500,81	35,70	0,00	56,35	46,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
24.04.2020 00:00	7,39	283,69	0,04	0,00	80,25	53,41	0,00	0,48	0,55	0	0	4,82	497,19	37,10	0,00	56,78	46,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
25.04.2020 00:00	7,22	284,72	0,04	0,00	78,61	52,54	0,00	0,48	0,55	0	0	4,53	499,81	38,40	0,00	55,57	46,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
26.04.2020 00:00	7,54	282,19	0,13	0,00	80,04	52,50	0,00	0,48	0,55	0	0	4,70	494,88	42,40	0,00	56,94	47,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
27.04.2020 00:00	7,19	286,31	0,03	0,00	79,06	53,17	0,00	0,48	0,55	0	0	4,45	495,63	36,60	0,00	56,51	47,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
28.04.2020 00:00	7,20	286,69	0,03	0,00	79,18	53,30	0,00	0,48	0,55	0	0	4,45	491,38	36,90	0,00	56,57	47,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
29.04.2020 00:00	6,55	301,28	0,02	0,00	75,58	53,21	0,00	0,47	0,55	0	0	3,83	493,69	36,70	0,00	53,20	45,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
30.04.2020 00:00	7,29	291,22	0,04	0,00	79,75	53,95	0,00	0,48	0,55	0	0	4,62	492,63	35,30	0,00	57,33	47,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
01.05.2020 00:00	6,92	300,41	0,05	0,00	77,36	53,63	0,00	0,48	0,55	0	0	4,32	496,19	35,20	0,00	55,57	46,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
02.05.2020 00:00	6,84	315,69	0,05	0,00	77,17	54,86	0,00	0,49	0,55	0	0	4,38	492,81	29,40	0,00	56,40	47,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	8	24
03.05.2020 00:00	4,67	247,00	0,06	0,00	76,59	57,67	0,00	0,48	0,54	0	0	2,11	223,19	33,00	0,00	40,99	37,27	0,00	0,00	0,00	0,00	68	14	8	24
04.05.2020 00:00	2,57	183,00	0,01	0,00	75,12	60,71	0,00	0,48	0,55	0	0	0,00	1,31	32,00	0,00	22,19	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
05.05.2020 00:00	2,63	181,69	0,01	0,00	75,16	60,38	0,00	0,49	0,56	0	0	0,00	1,31	34,60	0,00	24,20	25,11	0,00	0,00	0,00	0,00	68	19	8	24
06.05.2020 00:00	2,66	175,50	0,00	0,00	75,31	59,74	0,00	0,50	0,56	0	0	0,00	0,00	35,30	0,00	37,62	34,62	0,00	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
07.05.2020 00:00	2,60	178,41	0,00	0,00	74,98	59,97	0,00	0,46	0,53	0	0	0,00	0,00	34,40	0,00	36,68	33,73	0,00	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
08.05.2020 00:00	2,66	181,09	0,00	0,00	74,96	59,86	0,00	0,46	0,53	0	0	0,00	0,00	34,90	0,00	35,67	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
09.05.2020 00:00	2,58	176,13	0,00	0,00	74,92	59,85	0,00	0,46	0,53	0	0	0,00	0,00	33,41	0,00	37,08	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
10.05.2020 00:00	2,66	177,19	0,00	0,00	74,93	59,54	0,00	0,46	0,52	0	0	0,00	0,00	35,40	0,00	37,78	34,87	0,00	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
11.05.2020 00:00	2,74	177,09	0,00	0,00	74,83	58,95	0,00	0,45	0,52	0	0	0,00	0,00	39,40	0,00	37,08	34,96	0,00	0,00	0,00	0,00	64	0	8	24
12.05.2020 00:00	2,72	181,41	0,00	0,00	74,94	59,52	0,00	0,46	0,53	0	0	0,00	0,00	37,70	0,00	34,72	34,61	0,00	0,00	0,00	0,00	68	10	8	24
13.05.2020 00:00	2,63	164,91	0,00	0,00	76,72	59,58	0,00	0,47	0,53	0	0	0,00	0,00	34,40	0,00	35,03	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
14.05.2020 00:00	2,68	175,69	0,00	0,00	75,29	59,54	0,00	0,46	0,53	0	0	0,00	0,00	35,80	0,00	34,30	34,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
15.05.2020 00:00	2,72	180,50	0,00	0,00	74,70	59,16	0,00	0,46	0,52	0	0	0,00	0,00	36,40	0,00	31,10	31,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4	24	8	24
Итого:	158,67	7190,88	0,70	0,00	77,47	55,81	0,00	14,23	16,25	0	0	79,61	8658,00	1092,80	0,00	46,39	40,53	0,00	0,00	0,00	0,00	68	139	8	719

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
16.04.2020	0	10688,11	380908,19	205,41	0,00	380702,78	629451,81	66987,59	0,00	562464,22	47677
16.05.2020	0	10846,78	388099,06	206,10	0,00	387892,96	638109,81	68080,39	0,00	570029,42	48396
Итого:	158,67	7190,88	0,70	0,00	7190,18	79,61	8658,00	1092,80	0,00	7565,20	719

Подпись _____

Дата 16.05.2020 23:01

