

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 16.07.2020 15.08.2020

Адрес потребителя Дружба Дружбы д.17
 Ответственное лицо _____ телефон _____

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
 www.teplomer.net prep@teplomer.net


Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 6300

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Поддача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Отопление [Гкал]	Поддача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tгвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Тнар [час]		
										код	период										код	период			
16.07.2020 00:00	2,07	286,41	0,00	0,00	71,52	62,28	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	21,50	0,00	36,16	28,84	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24	
17.07.2020 00:00	2,06	291,59	0,00	0,00	71,83	62,45	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	21,60	0,00	36,16	28,88	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	24
18.07.2020 00:00	2,02	277,69	0,00	0,00	71,97	61,73	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	21,40	0,00	36,25	29,34	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	24
19.07.2020 00:00	2,05	278,00	0,00	0,00	71,97	62,09	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	21,60	0,00	36,54	29,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	24
20.07.2020 00:00	1,98	282,81	0,00	0,00	71,96	62,56	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	19,60	0,00	36,76	29,73	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	24
21.07.2020 00:00	1,30	123,00	0,00	0,00	61,61	50,06	0,00	0,00	0,00	68	0	0,00	0,09	13,40	0,00	29,04	26,77	0,00	0,00	0,00	68	12	0	0	24
22.07.2020 00:00	2,15	158,78	0,00	0,00	71,02	53,99	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	19,90	0,00	28,01	26,65	0,00	0,00	0,00	64	0	0	0	24
23.07.2020 00:00	2,07	100,50	0,00	0,00	70,73	47,06	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	21,80	0,00	28,06	26,51	0,00	0,00	0,00	64	0	0	0	24
24.07.2020 00:00	2,20	98,72	0,00	0,00	71,29	48,59	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	21,90	0,00	28,26	26,83	0,00	0,00	0,00	64	0	0	0	24
25.07.2020 00:00	2,26	99,00	0,00	0,00	71,51	48,22	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	23,00	0,00	28,38	27,00	0,00	0,00	0,00	64	0	0	0	24
26.07.2020 00:00	2,35	103,50	0,00	0,00	71,28	48,33	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	24,90	0,00	28,70	27,32	0,00	0,00	0,00	64	0	0	0	24
27.07.2020 00:00	2,28	101,19	0,00	0,00	71,15	48,25	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	24,40	0,00	28,90	27,49	0,00	0,00	0,00	64	0	0	0	24
28.07.2020 00:00	2,17	99,59	0,00	0,00	71,11	48,95	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	21,90	0,00	29,05	27,23	0,00	0,00	0,00	64	0	0	0	24
29.07.2020 00:00	2,22	97,13	0,00	0,00	71,36	47,95	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	23,60	0,00	29,28	26,87	0,00	0,00	0,00	64	0	0	0	24
30.07.2020 00:00	2,23	97,88	0,00	0,00	71,41	48,31	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	24,10	0,00	29,21	27,03	0,00	0,00	0,00	64	0	0	0	24
31.07.2020 00:00	2,17	98,91	0,00	0,00	71,26	48,86	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	22,40	0,00	28,70	26,27	0,00	0,00	0,00	64	0	0	0	24
01.08.2020 00:00	2,13	98,22	0,00	0,00	71,41	49,21	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	21,30	0,00	29,07	26,26	0,00	0,00	0,00	64	0	0	0	24
02.08.2020 00:00	2,23	99,50	0,00	0,00	71,46	48,63	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	23,70	0,00	29,20	26,42	0,00	0,00	0,00	64	0	0	0	24
03.08.2020 00:00	2,13	97,28	0,00	0,00	71,55	49,29	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	21,20	0,00	29,16	26,43	0,00	0,00	0,00	64	0	0	0	24
04.08.2020 00:00	2,20	98,41	0,00	0,00	71,53	48,84	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	22,90	0,00	29,38	26,59	0,00	0,00	0,00	64	0	0	0	24
05.08.2020 00:00	2,12	96,50	0,00	0,00	71,57	49,18	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	21,50	0,00	29,73	26,12	0,00	0,00	0,00	64	0	0	0	24
06.08.2020 00:00	0,81	37,50	0,00	0,00	72,51	50,46	0,00	0,00	0,00	2	13	0,00	0,00	6,60	0,00	29,85	27,28	0,00	0,00	0,00	66	14	0	0	24
07.08.2020 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	24	0	0	24
08.08.2020 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27	27,58	50,74	0,00	0,00	98	-2577	0,00	0,00	0,00	0,00	101,92	27,54	50,86	0,00	0,00	98	-9922	0	-31009	
09.08.2020 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	24	0	0	24
10.08.2020 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	24	0	0	24
11.08.2020 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	24	0	0	24
12.08.2020 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	24	0	0	24
13.08.2020 00:00	0,62	21,69	0,00	0,00	71,54	42,58	0,00	0,00	0,00	2	18	0,00	0,00	8,40	0,00	26,79	25,85	0,00	0,00	0,00	70	19	0	0	24
14.08.2020 00:00	2,20	98,31	0,00	0,00	70,83	48,04	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	23,70	0,00	28,15	26,98	0,00	0,00	0,00	64	0	0	0	24
15.08.2020 00:00	2,22	101,31	0,00	0,00	70,80	48,51	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	23,50	0,00	28,50	27,14	0,00	0,00	0,00	64	0	0	0	24
Итого:	50,21	3343,41	0,00	0,00	60,56	42,32	1,64	0,00	0,00	102	-2426	0,00	0,09	519,80	0,00	27,72	22,87	1,64	0,00	0,00	102	-9757	0	-30289	

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
16.07.2020	0	6553,42	275803,91	581,08	0,00	275222,83					30467
16.08.2020	0	6603,63	279147,31	581,08	0,00	278566,24					178
Итого:		50,21	3343,41	0,00	0,00	3343,41	0,00	0,09	519,80	0,00	-519,70

Подпись _____

Дата 17.08.2020 15:04



 АО «ОДНИЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»
 МУЛЬД Р. В.