

### Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 14.03.2021 13.04.2021

Адрес потребителя **Рябиновая** **Рябиновая д.9**  
 Ответственное лицо \_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17  
 www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 6070

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tгрвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка		Тнар [час]	
										код	период										код	период		
14.03.2021 00:00	0,00	0,00	0,01	0,00	82,07	48,19	0,00	0,00	0,00	1	24	1,85	304,41	10,20	0,00	53,23	47,06	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
15.03.2021 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89	47,84	0,00	0,00	0,00	1	24	1,69	308,19	8,40	0,00	50,82	45,25	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
16.03.2021 00:00	0,00	0,00	0,02	0,00	70,27	43,98	0,00	0,00	0,00	65	9	1,33	303,63	8,20	0,00	46,46	41,68	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
17.03.2021 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,52	48,15	0,00	0,00	0,00	0	0	1,88	310,50	9,80	0,00	53,54	47,39	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
18.03.2021 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01	49,21	0,00	0,00	0,00	1	5	1,95	306,59	8,00	0,00	55,18	48,73	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
19.03.2021 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05	49,49	0,00	0,00	0,00	1	24	2,03	310,28	9,30	0,00	56,28	49,64	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
20.03.2021 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97	53,61	0,00	0,00	0,00	1	24	2,44	307,63	7,60	0,00	62,73	54,63	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
21.03.2021 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98	53,03	0,00	0,00	0,00	1	24	2,35	310,50	9,10	0,00	61,78	54,07	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
22.03.2021 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78	49,44	0,00	0,00	0,00	1	24	1,93	303,88	9,50	0,00	56,14	49,69	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
23.03.2021 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66	51,21	0,00	0,00	0,00	1	24	2,10	308,41	7,80	0,00	58,04	51,12	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
24.03.2021 00:00	0,00	0,00	0,02	0,00	86,38	52,44	0,00	0,00	0,00	1	12	2,06	304,50	8,60	0,00	58,31	51,42	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
25.03.2021 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97	48,88	0,00	0,00	0,00	0	0	1,67	307,41	8,50	0,00	53,13	47,61	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
26.03.2021 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39	48,97	0,00	0,00	0,00	1	12	1,63	303,69	8,80	0,00	52,53	47,08	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
27.03.2021 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53	48,65	0,00	0,00	0,00	1	24	1,52	306,63	8,60	0,00	50,66	45,62	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
28.03.2021 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85	49,97	0,00	0,00	0,00	1	24	1,71	303,28	8,70	0,00	54,15	48,42	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
29.03.2021 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15	48,81	0,00	0,00	0,00	1	24	1,60	306,91	8,70	0,00	52,20	46,91	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
30.03.2021 00:00	1,00	32,69	0,00	0,00	82,21	49,15	0,00	0,00	0,00	1	16	1,69	305,81	8,20	0,00	53,31	47,69	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
31.03.2021 00:00	2,70	92,00	0,00	0,00	78,91	48,82	0,00	0,00	0,00	0	0	1,49	304,28	9,00	0,00	49,98	45,01	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
01.04.2021 00:00	2,62	89,91	0,00	0,00	79,00	49,14	0,00	0,00	0,00	0	0	1,49	306,00	7,70	0,00	50,13	45,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
02.04.2021 00:00	2,69	90,09	0,00	0,00	79,71	49,11	0,00	0,00	0,00	0	0	1,55	305,41	7,90	0,00	50,83	45,69	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
03.04.2021 00:00	2,84	91,11	0,00	0,00	81,65	49,63	0,00	0,00	0,00	0	0	1,68	306,41	8,20	0,00	52,86	47,29	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
04.04.2021 00:00	2,84	91,59	0,00	0,00	81,08	49,28	0,00	0,00	0,00	0	0	1,62	304,50	9,20	0,00	52,24	46,84	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
05.04.2021 00:00	2,77	89,61	0,00	0,00	80,83	49,12	0,00	0,00	0,00	0	0	1,60	305,69	7,50	0,00	51,95	46,63	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
06.04.2021 00:00	2,81	90,00	0,00	0,00	80,66	48,56	0,00	0,00	0,00	0	0	1,58	304,91	8,20	0,00	51,68	46,43	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
07.04.2021 00:00	2,69	90,00	0,00	0,00	79,04	48,28	0,00	0,00	0,00	0	0	1,46	305,41	8,30	0,00	50,05	45,19	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
08.04.2021 00:00	2,84	91,30	0,00	0,00	80,25	48,46	0,00	0,00	0,00	0	0	1,60	304,59	8,30	0,00	51,26	45,94	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
09.04.2021 00:00	2,89	91,30	0,00	0,00	81,27	48,76	0,00	0,00	0,00	0	0	1,65	305,41	8,10	0,00	52,33	46,84	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
10.04.2021 00:00	2,84	91,00	0,00	0,00	80,70	48,59	0,00	0,00	0,00	0	0	1,59	304,38	8,50	0,00	51,77	46,47	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
11.04.2021 00:00	2,63	88,20	0,00	0,00	79,09	48,54	0,00	0,00	0,00	0	0	1,42	305,13	8,40	0,00	50,08	45,37	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
12.04.2021 00:00	2,55	85,59	0,00	0,00	78,98	48,48	0,00	0,00	0,00	0	0	1,37	304,19	7,90	0,00	49,89	45,33	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
13.04.2021 00:00	2,57	83,30	0,00	0,00	79,97	48,32	0,00	0,00	0,00	0	0	1,37	305,41	8,40	0,00	50,77	46,22	0,00	0,00	0,00	0	0	0	24
Итого:	39,27	1287,69	0,07	0,00	81,70	49,16	0,00	0,00	0,00	65	294	52,90	9483,91	263,60	0,00	53,04	47,37	0,00	0,00	0,00	64	0	0	744

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]	
14.03.2021	0	4602,40	156507,05	17,65	0,00	156489,39						
14.04.2021	0	4641,67	157794,73	17,73	0,00	157777,01	2260,12	325968,09	15406,30	0,00	310561,79	5479
Итого:	39,27	1287,69	0,07	0,00	0,00	1287,61	52,90	9483,91	263,60	0,00	9220,31	744

Подпись \_\_\_\_\_

Дата 14.04.2021 11:07

АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»  
 КУЗНЕЦОВ В.В.

