

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период

16.08.2020

15.09.2020

Адрес потребителя **Рябиновая**

Рябиновая д.10

Ответственное лицо _____

телефон _____

141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2

тел./факс (495) 582-97-17

www.teplomer.net

prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М

Сер.№ 6484

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Подача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период	Отопление [Гкал]	Подача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tгвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код период	Ошибка прибора	Тнар [час]
16.08.2020 00:00	0,57	36,70	0,00	0,00	72,17	56,77	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	5,53	0,00	80,46	80,47	0,00	0,00	0,00	70 24	0	24
17.08.2020 00:00	0,56	36,41	0,00	0,00	72,40	57,03	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	5,62	0,00	88,41	88,42	0,00	0,00	0,00	70 24	0	25
18.08.2020 00:00	0,55	36,59	0,00	0,00	72,18	57,21	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	5,27	0,00	76,14	76,15	0,00	0,00	0,00	70 24	0	24
19.08.2020 00:00	0,55	36,70	0,00	0,00	72,18	57,14	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	5,38	0,00	65,89	65,89	0,00	0,00	0,00	70 24	0	24
20.08.2020 00:00	0,59	38,70	0,00	0,00	72,25	57,03	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	6,13	0,00	78,05	78,06	0,00	0,00	0,00	70 24	0	24
21.08.2020 00:00	0,56	37,50	0,00	0,00	72,23	57,20	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	5,52	0,00	84,54	84,55	0,00	0,00	0,00	70 24	0	24
22.08.2020 00:00	0,53	35,89	0,00	0,00	72,23	57,29	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	4,87	0,00	81,36	81,36	0,00	0,00	0,00	70 24	0	24
23.08.2020 00:00	0,57	37,70	0,00	0,00	72,27	57,13	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	5,71	0,00	81,79	81,80	0,00	0,00	0,00	70 23	0	24
24.08.2020 00:00	0,55	36,59	0,00	0,00	72,21	57,26	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	5,34	0,00	78,94	78,94	0,00	0,00	0,00	70 24	0	24
25.08.2020 00:00	0,60	39,11	0,00	0,00	72,26	57,03	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	6,40	0,00	82,71	82,71	0,00	0,00	0,00	70 24	0	24
26.08.2020 00:00	0,56	36,30	0,00	0,00	72,30	57,01	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	5,52	0,00	78,07	78,07	0,00	0,00	0,00	70 24	0	24
27.08.2020 00:00	0,59	38,30	0,00	0,00	72,26	56,84	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	6,19	0,00	69,80	69,81	0,00	0,00	0,00	70 24	0	24
28.08.2020 00:00	0,53	35,20	0,00	0,00	72,21	57,28	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	4,94	0,00	73,34	73,34	0,00	0,00	0,00	70 24	0	24
29.08.2020 00:00	0,60	39,00	0,00	0,00	72,34	56,92	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	6,28	0,00	74,81	74,82	0,00	0,00	0,00	70 24	0	24
30.08.2020 00:00	0,63	40,59	0,00	0,00	72,27	56,69	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	7,02	0,00	76,80	76,81	0,00	0,00	0,00	70 23	0	24
31.08.2020 00:00	0,64	41,20	0,00	0,00	72,27	56,79	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	7,30	0,00	72,03	72,04	0,00	0,00	0,00	70 24	0	24
01.09.2020 00:00	0,63	40,70	0,38	0,00	72,28	56,74	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	7,16	0,00	72,38	72,38	0,00	0,00	0,00	70 24	0	24
02.09.2020 00:00	0,57	37,41	0,15	0,00	72,30	56,98	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	5,99	0,00	80,68	80,68	0,00	0,00	0,00	70 24	0	24
03.09.2020 00:00	0,61	39,39	0,15	0,00	72,28	56,86	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	6,70	0,00	89,10	89,11	0,00	0,00	0,00	70 24	0	24
04.09.2020 00:00	0,58	37,41	0,15	0,00	72,27	56,87	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	6,05	0,00	87,94	87,95	0,00	0,00	0,00	70 24	0	24
05.09.2020 00:00	0,60	39,70	0,15	0,00	72,27	56,98	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	6,56	0,00	75,33	75,34	0,00	0,00	0,00	70 24	0	24
06.09.2020 00:00	0,73	46,80	0,15	0,00	72,34	56,50	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	9,04	0,00	85,32	85,33	0,00	0,00	0,00	70 24	0	24
07.09.2020 00:00	0,58	37,89	0,15	0,00	72,15	57,01	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	6,17	0,00	80,15	80,15	0,00	0,00	0,00	70 24	0	24
08.09.2020 00:00	0,61	39,70	0,15	0,00	72,23	56,83	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	6,67	0,00	72,08	72,09	0,00	0,00	0,00	70 23	0	24
09.09.2020 00:00	0,61	38,80	0,14	0,00	72,20	56,72	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	6,26	0,00	85,69	85,70	0,00	0,00	0,00	70 24	0	24
10.09.2020 00:00	0,59	37,70	0,13	0,00	72,22	56,72	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	5,98	0,00	80,06	80,06	0,00	0,00	0,00	70 24	0	24
11.09.2020 00:00	0,63	40,61	0,13	0,00	72,26	56,49	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	6,81	0,00	87,78	87,79	0,00	0,00	0,00	70 24	0	24
12.09.2020 00:00	0,64	41,00	0,13	0,00	72,30	56,58	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	7,01	0,00	76,21	76,21	0,00	0,00	0,00	70 24	0	24
13.09.2020 00:00	0,78	49,69	0,12	0,00	72,33	56,44	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	9,70	0,00	70,82	70,82	0,00	0,00	0,00	70 24	0	24
14.09.2020 00:00	0,62	39,81	0,12	0,00	72,22	56,58	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	6,64	0,00	74,05	74,06	0,00	0,00	0,00	70 24	0	24
15.09.2020 00:00	0,63	40,59	0,12	0,00	72,20	56,56	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	6,80	0,00	82,54	82,55	0,00	0,00	0,00	70 24	0	24
Итого:	18.59	1209,70	2,31	0,00	72,25	56,89	0,00	0,00	0,00	0 0	0,00	0,00	196,56	0,00	78,81	78,82	0,00	0,00	0,00	70 741	0	745

Показания прибора с нарастающим итогом		Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3		Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Тнар [час]
16.08.2020	0	3647,78	156828,83	37,66	0,00	156791,16		0,00	0,00	13858,61	0,00	-13858,61	438
16.09.2020	0	3666,37	158038,53	39,98	0,00	157998,56		0,00	0,00	14055,17	0,00	-14055,17	1183
Итого:		18,59	1209,70	2,31	0,00	1207,39		0,00	0,00	196,56	0,00	-196,56	745

Подпись _____

Дата 16.09.2020 10:07

АО «ЮЖИНСКОЕ
 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ»
 ЮЗОВ П. В.