

Суточный протокол учета тепловой энергии воды

за период 16.08.2020 15.09.2020

Адрес потребителя Рябиновая Рябиновая д.4
 Ответственное лицо _____ телефон _____


141008, МО, г. Мытищи, ул Колпакова, 2 тел./факс (495) 582-97-17
 www.teplomer.net prep@teplomer.net

Тепловычислитель ВТЭ-1 П140 М Сер.№ 3743

Дата	Теплоноситель [Гкал]	Поддача V1 [м3]	Обратка V2 [м3]	Подпитка V3 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tдоп [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	Отопление [Гкал]	Поддача V4 [м3]	Обратка V5 [м3]	ГВС V6 [м3]	tпод [°C]	tобр [°C]	tгвс [°C]	P1 [МПа]	P2 [МПа]	Ошибка код	Ошибка прибора	Tнар [час]	
16.08.2020 00:00	2,34	114,25	0,00	0,00	73,64	46,74	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	26,30	0,00	35,69	34,35	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
17.08.2020 00:00	2,13	107,38	0,00	0,00	73,91	47,76	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	21,53	0,00	36,13	34,83	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
18.08.2020 00:00	2,16	110,13	0,00	0,00	73,66	47,62	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	22,85	0,00	36,27	34,96	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
19.08.2020 00:00	2,23	111,13	0,00	0,00	73,62	47,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	23,46	0,00	36,00	34,64	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
20.08.2020 00:00	2,16	111,25	0,00	0,00	73,60	48,10	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	22,14	0,00	35,73	34,32	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
21.08.2020 00:00	2,10	109,00	0,00	0,00	73,63	48,27	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	20,82	0,00	35,70	34,30	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
22.08.2020 00:00	2,13	110,50	0,00	0,00	73,67	47,97	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	22,65	0,00	36,05	34,69	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
23.08.2020 00:00	2,27	114,13	0,00	0,00	73,62	47,05	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	26,00	0,00	36,18	34,90	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
24.08.2020 00:00	2,23	113,88	0,00	0,00	73,62	47,44	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	24,98	0,00	36,08	34,86	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
25.08.2020 00:00	2,20	111,75	0,00	0,00	73,62	47,49	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	24,17	0,00	36,28	35,05	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
26.08.2020 00:00	2,14	110,50	0,00	0,00	73,73	47,89	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	23,16	0,00	36,22	34,89	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
27.08.2020 00:00	2,21	113,50	0,00	0,00	73,64	47,48	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	24,58	0,00	36,08	34,78	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
28.08.2020 00:00	2,17	111,50	0,00	0,00	73,64	47,98	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	22,65	0,00	36,07	34,72	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
29.08.2020 00:00	2,17	112,13	0,00	0,00	73,70	47,88	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	23,46	0,00	36,41	35,11	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
30.08.2020 00:00	2,46	120,81	0,00	0,00	73,58	47,04	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	29,66	0,00	36,07	34,77	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
31.08.2020 00:00	2,37	118,75	0,00	0,00	73,49	47,48	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	27,12	0,00	36,08	34,89	0,00	0,00	0,00	64	0	0	24
01.09.2020 00:00	2,31	126,44	5,83	0,00	73,63	49,02	0,00	0,00	0,00	0	0,00	3,25	23,87	0,00	37,21	41,04	0,00	0,00	0,00	68	14	0	24
02.09.2020 00:00	2,22	112,88	5,67	0,00	73,69	48,37	0,00	0,00	0,00	0	0,00	2,75	22,75	0,00	37,16	44,13	0,00	0,00	0,00	68	23	0	24
03.09.2020 00:00	2,27	116,75	5,92	0,00	73,63	48,36	0,00	0,00	0,00	0	0,00	2,63	23,87	0,00	36,45	43,95	0,00	0,00	0,00	68	24	0	24
04.09.2020 00:00	2,30	115,56	7,14	0,00	73,70	48,10	0,00	0,00	0,00	0	0,00	3,00	23,97	0,00	36,65	43,76	0,00	0,00	0,00	68	24	0	24
05.09.2020 00:00	2,11	114,75	7,62	0,00	73,66	48,11	0,00	0,00	0,00	0	0,00	3,25	23,36	0,00	37,61	44,88	0,00	0,00	0,00	68	24	0	24
06.09.2020 00:00	2,47	124,50	12,20	0,00	73,56	47,18	0,00	0,00	0,00	0	0,00	7,00	30,47	0,00	37,76	44,69	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
07.09.2020 00:00	2,26	116,25	7,08	0,00	73,58	48,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	3,25	24,58	0,00	36,47	43,99	0,00	0,00	0,00	68	24	0	24
08.09.2020 00:00	2,28	117,50	7,70	0,00	73,58	48,23	0,00	0,00	0,00	0	0,00	3,50	24,27	0,00	36,24	44,61	0,00	0,00	0,00	68	24	0	24
09.09.2020 00:00	2,32	119,50	6,32	0,00	73,63	48,21	0,00	0,00	0,00	0	0,00	3,13	24,88	0,00	34,37	43,03	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
10.09.2020 00:00	2,44	124,06	5,74	0,00	73,65	47,71	0,00	0,00	0,00	0	0,00	2,50	28,03	0,00	34,30	42,69	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
11.09.2020 00:00	2,35	119,88	5,64	0,00	73,71	47,89	0,00	0,00	0,00	0	0,00	2,50	25,49	0,00	34,81	42,70	0,00	0,00	0,00	68	24	0	24
12.09.2020 00:00	2,32	123,63	5,38	0,00	73,65	47,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	2,38	27,42	0,00	34,96	43,08	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
13.09.2020 00:00	2,61	134,31	5,20	0,00	73,56	47,38	0,00	0,00	0,00	0	0,00	2,13	33,11	0,00	34,43	42,83	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
14.09.2020 00:00	2,40	125,75	4,78	0,00	73,67	48,17	0,00	0,00	0,00	0	0,00	2,13	27,12	0,00	34,85	42,96	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
15.09.2020 00:00	2,37	124,88	4,90	0,00	73,62	48,87	0,00	0,00	0,00	0	0,00	2,38	25,29	0,00	35,43	43,15	0,00	0,00	0,00	4	24	0	24
Итого:	70,50	3617,19	97,13	0,00	73,64	47,83	0,00	0,00	0,00	0	0,00	45,75	774,01	0,00	35,99	38,95	0,00	0,00	0,00	68	349	0	744

Показания прибора с нарастающим итогом	Отопл [Гкал]	G1 м3	G2 м3	G3 м3	G1-G2 м3	Отопл [Гкал]	G4 м3	G5 м3	G6 м3	G4-G5 м3	Tнар [час]	
16.08.2020	0	18684,66	604513,00	2967,83	0,00	601545,17	10746,94	730520,94	105996,51	0,00	624524,43	180
16.09.2020	0	18755,16	608130,19	3064,96	0,00	605065,23	10746,94	730566,69	106770,52	0,00	623796,17	924
Итого:		70,50	3617,19	97,13	0,00	3520,06	0,00	45,75	774,01	0,00	-728,26	744

Подпись _____
 Дата 16.09.2020 9:36



 АО «ОДНЦОВСКАЯ УНИКОСЪ»
 Юмев Р. В.